



請輸入關鍵字

進階搜尋

一般用戶 水費查詢

一般用戶

政府機關

自來水所屬單位

外籍人士/企業



公告資訊 | 機關簡介 | 企業社會責任 | 公司治理 | 成果績效 | 用水宣導 | 政風園地 | 政府資訊公開

- 網路e櫃台
- 電子帳單
- 用戶服務
- 民意交流
- 開放資料
- 政策宣導


現在位置 [首頁](#) > [用水宣導](#) > [平均水質](#)

[回上一頁](#)

分享 [f](#) [t](#)

鯉魚潭淨水場(Liyutan)台中市后里區三豐路352之1號

發布日期：2017-06-06



2016年永續報告書

[更多電子書](#)

訂閱產品目錄

請選擇



行動水管家QRcode



政策宣導

英文：Liyutan	
檢項 測值	最大限值
自由有效餘氯(mg/L)：0.76	0.2-1.0
濁度(NTU)：0.15	2
色度(鉑鈷單位)：<5	5
臭度(初嗅數)：<1	3
總餘度(mg/L)：95.7	-
pH值(-)：7.7	6.0-8.5

氯鹽(mg/L)：2.4	250
硫酸鹽(mg/L)：81.9	250
氨氮(mg/L)：ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)：ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)：0.39	10
總溶解固體量(mg/L)：221	500
氟鹽(mg/L)：0.14	0.8
總硬度(mg/L)：159	300
鐵(mg/L)：ND	0.3
錳(mg/L)：ND	0.05
總菌落數(CFU/mL)：<1	100
大腸桿菌群(CFU/100mL)：<1	6
總三鹵甲烷(mg/L)：0.00620	0.08
鉛(mg/L)：ND	0.01
砷(mg/L)：ND	0.01
鉍(mg/L)：0.00097	0.01
汞(mg/L)：ND	0.002
鈾(mg/L)：0.00751	5
鋇(mg/L)：ND	0.05
銅(mg/L)：0.00239	1

銅(mg/L) : 0.00239	1
鉻(mg/L) : ND	0.05
鎳(mg/L) : 0.00112	0.1
鎘(mg/L) : ND	0.005
銀(mg/L) : 0.00629	2
錳(mg/L) : 0.00017	0.01
陰離子界面活性劑(mg/L) : ND	0.5
靈丹(mg/L) : ND	0.0002
安殺普(mg/L) : ND	0.003
巴拉刈(mg/L) : ND	0.01
大利松(mg/L) : ND	0.005
巴拉松(mg/L) : ND	0.02
一品松(mg/L) : ND	0.005
氟鹽(mg/L) : ND	0.05
酚(mg/L) : ND	0.001
達馬松(mg/L) : ND	0.02
丁基拉草(mg/L) : ND	0.02
2,4-地(mg/L) : ND	0.07
納乃得(mg/L) : ND	0.01
滅必靈(mg/L) : ND	0.02
加保扶(mg/L) : ND	0.02

亞素靈(mg/L) : ND	0.003
鋅(mg/L) : 0.0777	0.3
溴酸鹽(mg/L) : ND	0.01
糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL) : <1	-
水質合格否(Y/N) : Y	-

更新日期 : 2017-06-06 16:14:00
點閱 : 32



[← 回上一頁](#)

[展開](#)

企業社會責任
電子帳單

公司治理
用戶服務

成果績效
民意交流

用水宣導
開放資料

政風園地
政策宣導