

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 苗栗看守所	苗栗縣苗栗市南勢里 20 鄰南勢 100 號	每 2 年 1 次	林國豐建築師事務所	工商發展處使用 執照管理科	112 年	112 年 11 月 23 日至 114 年 12 月 31 日	

備註:請確實依「**建築物公共安全檢查簽證及申報辦法**」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
1	法務部	苗栗縣苗	036B02695	每半年	昱瑞電梯	臺灣停車設	1131219	每月	26 日	22 日	15 日	12 日	30 日	17 日	
	矯正署	栗市南勢	0/036B026	1 次/	有限公司	備暨升降設	/115072	1 次	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
	苗栗看守所	里 20 鄰南勢 100 號	951/03436 0011/036B026952	每三年 1 次(菜梯)		備安全協會	8		30 日	16 日	27 日	29 日	12 日	12 日	
2	法務部	苗栗縣苗	040090	每半年	台灣三菱	中華民國昇	1140128	每月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
	矯正署	栗市南勢	763	1 次	電梯股份	降設備安全		1 次	16 日	15 日	8 日	10 日	8 日	7 日	
	苗栗看守所	里 20 鄰南勢 102 號			有限公司	檢查協會			7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
									11 日	30 日	25 日	30 日	21 日	25 日	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署苗栗看守所	苗栗縣苗栗市南勢里20鄰南勢100號	87 栗建管苗字第61號	B2F~6F	1 年 1 次	113	苗栗消防器材有限公司(消防設備士-劉國偉)	消士證字第2541 號	符合	2024/3/27	2025 年 3 月底前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期（最近 1 次實際辦理檢驗日期）	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 苗栗看守所	苗栗縣苗栗市南勢里 20 鄰南勢 100 號	21077888705	中源機電顧問股份有限公司	中華民國技術士證字第 166000146 號	113 年 12 月 7 日	停電檢驗	合格	■已完成	114 年 6 月	每月 1 次(12 月 5 日)	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。