

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 苗栗看守所	苗栗縣苗栗市南勢里 20 鄰南勢 100 號	每 2 年 1 次	林國豐建築師事務所	工商發展處使用 執照管理科	112 年	112 年 11 月 23 日至 114 年 12 月 31 日	

備註:請確實依「**建築物公共安全檢查簽證及申報辦法**」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部	苗栗縣苗	036B02695	每半年	昱瑞電梯	臺灣停車設	1140619	每月	24日	27日	17日	30日			
	矯正署	栗市南勢	0/036B026	1次/	有限公司	備暨升降設	/115072	1次	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	苗栗看守所	里20鄰南勢100號	951/034360011/036B026952	每三年1次(菜梯)		備安全協會	8								
2	法務部	苗栗縣苗	040090	每半年	台灣三菱	中華民國昇	1140128	每月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
	矯正署	栗市南勢	763	1次	電梯股份	降設備安全		1次	13日	18日	28日	24日			
	苗栗看守所	里20鄰南勢102號			有限公司	檢查協會			7月	8月	9月	10月	11月	12月	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署苗栗看守所	苗栗縣苗栗市南勢里20鄰南勢100號	87 栗建管苗字第61號	B2F~6F	1 年 1 次	114	苗栗消防器材有限公司(消防設備士-劉國偉)	消士證字第2541號	符合	2025/3/31	2026 年 3 月底前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期（最近 1 次實際辦理檢驗日期）	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 苗栗看守所	苗栗縣苗栗市南勢里 20 鄰南勢 100 號	21077888705	中源機電顧問股份有限公司	中華民國技術士證字第 166000146 號	113 年 12 月 7 日	停電檢驗	合格	■已完成	114 年 6 月	每月 1 次(4 月 10 日)	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												